

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-1-12 (78-007-2024/0162ад)
о назначении административного наказания

«12» марта 2024 г.

15 час. 00 мин.

г. Санкт-Петербург
(город)

Я. заместитель главного государственного инспектора Московского района по пожарному надзору
Фаерман Илья Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в «15» часов «00» минут «12» марта 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург,
(указывается время и дата рассмотрения)

Московский пр., д. 116, кабинет 21

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 36-1-12 (78-007-2024/0162ад) об административном правонарушении составленный
27.02.2024 инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Московского района
управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновым
Андреем Максимовичем по признакам административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) возбуждено дело об административном правонарушении

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее - ГБПОУ Некрасовский педколледж №1);
2. Юридический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 32, лит. А;
3. Фактический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 32, лит. А;
4. ИНН: 7810191042;
5. КПП: 7810191042;
6. ОГРН: 7810191042;

7. Расчетный счет; Казначейский счет: 0322464340000007200 Северо-Западное ГУ Банка
России/УФК по г. Санкт-Петербург; л/с: 0191125 в Управлении Казначейства Комитета финансов
Санкт-Петербурга; БИК: 014030106; ОКПО: 02086945; ОКОПФ: 75203; ОКОГУ 2300223;
ОКФС: 13; ОКТМО: 40375000;

8. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его
полномочия: директор ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 - Федотова Елена Юрьевна,
действующая на основании Устава, что подтверждается выпиской ЕГРЮЛ по состоянию на
12.03.2024 на рассмотрение административного дела не явилась, о месте и времени была
уведомлена надлежащим образом, протокол об административном правонарушении № 36-1-12
(78-007-2024/0162ад) от 27.02.2024 направлен в отдел делопроизводства ГБПОУ Некрасовский
педколледж №1 (вх. № 474/24 от 27.02.2024);

При рассмотрении дела об административном правонарушении присутствует: представитель
юридического лица Юрченко Вячеслав Анатольевич – в соответствии с доверенностью № 1 от
05.02.2024 (документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 40 13 № 926780,
выдан ТП № 4 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга 11.03.2014 г., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 147-149, кв. 18);

9. Привлекалось ли ранее юридическое лицо к административной ответственности за однородное
правонарушение: ранее за однородное правонарушение юридическое лицо административному
наказанию не подвергалось;

10. Категория риска: высокий;

11. Иные сведения необходимые для разрешения дела: заявлено ходатайство о переносе даты
рассмотрения (исх. № 385/01-24 от 05.03.2024; вх. № В-130-5500 от 05.03.2024) на «12» марта 2024
года в 15 часов 00 минут (удовлетворено определением от «05» марта 2024 года).

(с. бланк административного правонарушения)

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), перед началом рассмотрения дел, лицу в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьями 24.4, 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ и статья 51 предусмотренные Конституцией Российской Федерации: (поступило ходатайство о снижении административного наказания менее минимального размера).

Статья 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

Статья 24.4 Ходатайства

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1 КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6, настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществляют его законные представители или защитники.

Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

Статья 25.5 Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Материалами дела установлено, что:

«12» марта 2024 года в 15 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

проверки, проведенной на основании решения от 15.01.2024 № 2401/007-78/5-П/РВП (№ 36-1-12) (учётный № проверки 78240061000207830135) заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу – Фаермана Ильи Евгеньевича в отношении объекта надзора - здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются к которым предъявляются требования пожарной безопасности, расположенного по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 32, лит. А, правообладателем которого является ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, юридическим лицом были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Наружная пожарная лестница (серого цвета), расположенная на крыше здания находится в неисправном состоянии (п. 17 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);
2. Ширина эвакуационных выходов в свету на 4-м, 3-м, 2-м этаже (ведущих в лестничные

- клетки) менее 1,2 м. (при числе эвакуирующихся через данные выходы более 50 человек) (по факту – 0,8 м.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
3. Выходы с 4-го, 3-го, 2-го этажей здания на лестничные клетки не оборудованы уплотнениями в притворах (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
 4. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации на 2-м этаже по которым могут эвакуироваться более 50 человек менее 1,2 м с учетом одностороннего расположения дверей (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
 5. Дверь (кабинет № 21, 2-ой этаж) эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
 6. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из спортивного зала не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
 7. В полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 0,45 м. (по факту – 0,14 м.) (Переходная зона из помещения актового зала в закулисные помещения) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
 8. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) (за кулисы актового зала) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
 9. Помещение «мастерская» на 1-м этаже здания не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа (стена, разделяющая актовый зал и помещение «мастерской») (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288);
 10. В помещении «мастерская» на 1-м этаже не заделано технологическое отверстие негорючими материалами в месте пересечения противопожарных преград (над входной дверью) (п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020);
 11. В коридоре 2-го этажа длиной более 15 м без естественного проветривания не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» утвержденного приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116);

12. В помещении «серверная» на 1-м этаже не заделано технологическое отверстие негорючими материалами в месте пересечения противопожарных преград (п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020);
13. Эвакуационные выходы из подвального этажа через общие лестничные клетки не имеют обособленного выхода наружу, отделенного от остальной части лестничной клетки глухой против пожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам Е и I (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194),

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Согласно ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно статьи 20 Федерального закона № 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Частью 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статья 6 Федерального закона № 123-ФЗ предусматривает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

Вместе с тем, учитывая отсутствие на указанном объекте защиты расчета пожарного риска, специальных технических условий, стандарта организации, результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты (согласно пункта 2, 3, 4, 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 04.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - пожарная безопасность на данном объекте защиты обеспечивается при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил (СП), содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, должностные лица, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении (рассматривающие дело об административном правонарушении) оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Таким образом в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Вина ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 подтверждается:

- решением заместителя начальника ОНДПР Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- актом проверки выездной плановой проверки;
- протоколом осмотра;

- предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности;
- протоколом об административном правонарушении.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела законным представителем ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 заявлено ходатайство о снижении административного наказания менее минимального размера, предусмотренного санкцией соответствующей статьи, в соответствии с частями 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ в связи с наличием исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, которое удовлетворено.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. Установлено, что выявленные нарушения не создают вышеуказанную угрозу.

Вместе с тем, юридическое лицо не состоит в реестре субъектов среднего или малого предпринимательства и не состоит в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций.

При рассмотрении административного дела по существу установлено, что юридическое лицо ранее за совершение однородного административного правонарушения административной ответственности не подвергалось. Кроме этого, юридическим лицом предприняты меры по

устранению выявленных нарушений. На данный момент юридическим лицом частично устранены выявленные нарушения: чердак здания очищен от хранения пожароопасных материалов и веществ, добавлена информация о месте хранения ключей на люках, ведущих в чердачные помещения здания, устранено размещение мебели и предметов на пути к эвакуационному выходу из помещения № 10 (библиотека) на 3-м этаже, в подвальных помещениях объекта защиты исключено хранение оборудования, мебели и других предметов, руководитель организации исключил хранение в помещении «Лаборантская биологии», расположенным на 2-м этаже пожароопасных веществ и материалов, а также тот факт, что юридическое лицо не является коммерческой организацией извлекающей прибыль и не имеет свободных финансовых средств. Отягчающие обстоятельства не установлены.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП

(указывается статья и часть нормативного акта,

РФ

предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Юридическое лицо - ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 в соответствии с протоколом № 36-1-13 (78-007-2024/0163ад) об административном правонарушении составленным от 27.02.2024, составленным инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновым Андреем Максимовичем, за нарушение требований пожарной безопасности в Российской Федерации: требований Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (ИСО 834-75); Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

(указывается полное наименование законодательного (нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде

Предупреждения

(указывается статья и часть законодательного акта, предусматривающий наказание)

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа — сумма штрафа)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа,

(при необходимости принимается решение об изъятии вещей и документов, а также о наложении ареста)

2. Объявить законному представителю юридического лица - директору ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 Федотовой Елене Юрьевне,

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано у вышестоящего должностного лица главному государственному инспектору Московского района по пожарному надзору (пр-т Московский, дом 116, Санкт-Петербург, 196006); главному (заместителю главного)

государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (ул. Большая Морская, д. 40, лит. «А», Санкт-Петербург, 190000); либо в Московском районном суде Санкт-Петербурга (пр-т Московский, дом 129, Санкт-Петербург, 196006 в течение 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления.

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу с «23» марта 2024 года

Копию постановления получил

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление

И.Е. Фасрман

Наименование и адрес органа, вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, 196006, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

(указывается наименование органа НД, вынесшего постановление и его адрес)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 36-1-12 (78-007-2024/0162ад) от « » марта 2024 года исполнено

(указываются дата и номер финансового документа, если имеется по форме с 03У)

Постановление направлено для принудительного исполнения « » года

В

Исх. №

(указывается куда направлено)

