

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-1-13 (78-007-2024/0163ад)
о назначении административного наказания

«12» марта 2024 г.
15 час. 00 мин.

г. Санкт-Петербург
(город)

Я. заместитель главного государственного инспектора Московского района по пожарному надзору
Фасрман Илья Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в «15» часов «00» минут «12» марта 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург,
(указывается время и дата рассмотрения)

Московский пр., д. 116, кабинет 21

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 36-1-13 (78-007-2024/0163ад) об административном правонарушении составленный
27.02.2024 инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Московского района
управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновым
Андреем Максимовичем по признакам административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) возбуждено дело об административном правонарушении

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее – ГБПОУ Некрасовский педколледж №1);

2. Юридический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 32, лит. А;

3. Фактический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 46, лит. А;

4. ИНН: 7810191042;

5. КПП: 781001001;

6. ОГРН: 1027804869861;

7. Расчетный счет; Казначейский счет: 0322464340000007200 Северо-Западное ГУ Банка
России/УФК по г. Санкт-Петербург; л/с: 0191125 в Управлении Казначейства Комитета финансов
Санкт-Петербурга; БИК: 014030106; ОКПО: 02086945; ОКОПФ: 75203; ОКОГУ 2300223;
ОКФС: 13; ОКТМО: 40375000;

8. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: директор ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 - Федотова Елена Юрьевна,
действующая на основании Устава, что подтверждается выпиской ЕГРЮЛ по состоянию на
12.03.2024 на рассмотрение административного дела не явилась, в месте в времени была
уведомлена надлежащим образом, протокол об административном правонарушении № 36-1-13
(78-007-2024/0163ад) от 27.02.2024 направлен в отдел делопроизводства ГБПОУ Некрасовский
педколледж №1 (вх. № 473/24 от 27.02.2024);

При рассмотрении дела об административном правонарушении присутствует: представитель
юридического лица Юрченко Вячеслав Анатольевич – в соответствии с доверенностью № 1 от
05.02.2024 (документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 40 13 № 926780,
выдан ТП № 4 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга 11.03.2014 г., зарегистрированная по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 147-149, кв. 18);

9. Привлекалось ли ранее юридическое лицо к административной ответственности за однородное правонарушение: ранее за однородное правонарушение юридическое лицо административному
наказанию не подвергалось;

10. Категория риска: высокий;

11. Иные сведения необходимые для разрешения дела: заявлено ходатайство о передаче даты
рассмотрения (исх. № 385/01-24 от 05.03.2024; вх. № 2-130-5300 от 05.03.2024) на «13» марта 2024
года в 15 часов 00 минут (удовлетворено определением от «05» марта 2024 года).

(подпись государственного инспектора)

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), перед началом рассмотрения дела, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьями 24.4, 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ и статья 51 предусмотренные Конституцией Российской Федерации: (поступило ходатайство о снижении административного наказания менее минимального размера).

Статья 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

Статья 24.4 Ходатайства

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1 КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6, настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обжалование которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществляют его законные представители или защитники. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

Статья 25.5 Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Материалами дела установлено, что:

«12» марта 2024 года в 15 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной (указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательства и (или) подзаконные акты, требования которых нарушены) проверки, проведенной на основании решения от 15.01.2024 № 2401/007-78/4-П/РВП (№ 36-1-13) (учётный № проверки 78240061000207829512) заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу – Фаермана И.И. и Евгеньевича в отношении объекта надзора - здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются к которым предъявляются требования пожарной безопасности, расположенного по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 46, лит. А, правообладателем которого является ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, юридическим лицом были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Несущие конструкции кровли (стропильная система кровли) в здании III степени огнестойкости не доведены до требуемого предела огнестойкости (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 35, ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.1, п. 5.2.5, п. 5.4.2, п. 5.4.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты» 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» утвержденного приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151, ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (ИСО 834-75), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» кладовая на 4-м этаже (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);
3. В лестничной клетке допускается размещение оборудования (батареи отопления), выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступи (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
4. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор) с учетом двухстороннего открывания дверей менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек (3 этаж) (по факту – 0,846 м) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
5. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор) с учетом двухстороннего открывания дверей менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек (2 этаж) (по факту – 0,691 м) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
6. Ширина эвакуационных выходов из помещения столовой на 1-м этаже при числе эвакуирующихся более 50 человек через указанные выходы менее 1,2 м (по факту 0,804 м) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
7. Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) из поэтажного коридора 1-го этажа непосредственно наружу не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотен установленный наружных дверей «актижаниса» (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);
8. Эвакуационные выходы из подвального этажа через общие лестничные клетки не имеют обособленного выхода наружу, отделенного от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам Е и I (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).

4

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Согласно ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно статьи 20 Федерального закона № 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Частью 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статья 6 Федерального закона № 123-ФЗ предусматривает, что пожарной безопасностью объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

Вместе с тем, учитывая отсутствие на указанном объекте данных расчета пожарного риска, специальных технических условий, стандарта организации, результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты (согласно пункта 2, 3, 4, 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 04.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - пожарная безопасность на данном объекте защиты обеспечивается при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническим регламентом, принятым в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил (СП), содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, должностные лица, виновные в совершении правонарушения по делу об административном правонарушении рассматриваются для: об административном

(правонарушении) оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Таким образом в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Вина ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 по утверждается:

- решением заместителя начальника ОНДПР Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- актом проверки выездной плановой проверки;
- протоколом осмотра;
- предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности;
- протоколом об административном правонарушении.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела законным представителем ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 заявлено ходатайство о снижении административного наказания менее максимального размера, предусмотренного санкцией соответствующей статьи, в соответствии с частями 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ в связи с наличием исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, которое удовлетворено.

При рассмотрении административного дела по существу установлено, что юридическое лицо ранее за совершение однородного административного правонарушения в административной ответственности не привлекалось, но вместе с тем, нарушения требований пожарной безопасности в своей совокупности создают непосредственную угрозу причинения вреда жизни и (или) тяжкого вреда здоровью граждан, и выражаются в несоответствии объекта надзора обязательным требованиям пожарной безопасности.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. Установлено, что выявленные нарушения не создают вышеуказанную угрозу.

Вместе с тем, юридическое лицо не состоит в реестре субъектов среднего или малого предпринимательства и не состоит в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций.

При рассмотрении административного дела по существу установлено, что юридическое лицо ранее за совершение однородного административного правонарушения в административной ответственности не подвергалось. Кроме того, юридическим лицом приняты меры по устранению выявленных нарушений. На данный момент юридическим лицом частично устранены выявленные нарушения: чердак здания очищен от хранения пожароопасных материалов и веществ, добавлена информация о месте хранения вещей на этаже, в котором находится данное помещение здания, исключено хранение под лестничным маршем вещей, оборудования и других горючих материалов, а также тот факт, что юридическое лицо не является коммерческой организацией извлекающей прибыль и не имеет свободных финансовых средств. Изучение обстоятельств не установлено.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность)

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 34, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП
указывается статья и законодательный акт,

РФ

предусматривающий административное ответственность за указанные нарушения)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Юридическое лицо - ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 в соответствии с протоколом № 36-1-13 (78-007-2024/0163ад) об административном правонарушении составленным от 27.02.2024, составленным инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновым Андреем Максимовичем, за нарушение требований пожарной безопасности в Российской Федерации: требований Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (ИСО 834-75);

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде:

Генеральный директор
(указывается должность и фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на подписание постановления)

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа - сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятии вещей и документов, в отношении которых вынесен арест)

2. Объявить законному представителю юридического лица - директору ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 Федотовой Елене Юрьевне,

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано у вышестоящего должностного лица главному государственному инспектору Московского района по пожарному надзору (пр-т Московский, дом 116, Санкт-Петербург, 196006); главному (заместителю главного) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (ул. Большая Морская, д. 40, лит. «А», Санкт-Петербург, 190000; либо в Московском районном суде Санкт-Петербурга (пр-т Московский, дом 129, Санкт-Петербург, 196006) в течение 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления.

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу с «23» марта 2024 года

Подпись лица, вынесшего постановление

И.Е. Фасрман

Копию постановления получил

Е.Ю. Федотова
(полное наименование юридического лица, получившего копию постановления, или от имени юридического лица - наименование и должность лица, получившего копию постановления)

7

(указывается наименование органа НД, вынесшего постановление и его адрес)

ОТМЕТКА об исполнении постановления

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Исх. №

(указывается куда направлено)

